

**GMINA SOLINA**  
38-610 POLAŃCZYK  
ul. Wiejska 2  
NIP 6881245181

**Do wszystkich  
Wykonawców**

Dotyczy: postępowania prowadzonego na realizację zadania pn.: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina**”.

Zapytanie oznaczono jako dotyczące: - „*część III Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku*”.

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego podaje się zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

W związku z nieokreśleniem przez Zamawiającego w SIWZ wymaganego doświadczenia firmy która może dokonać dostawy, montażu, uruchomienia i serwisowania systemów gazowych pomp ciepła GHP, pytamy, czy Zamawiający dopuszcza do wykonania w/w prac firmę bez doświadczenia potwierdzonego referencjami. Akredytacja producenta urządzeń, która nigdy nie montowała wyżej wymienionych systemów.

**Wyjaśnienia do pyt. nr 1:**

Wykonawca ma prawo korzystać przy realizacji zamówienia z podwykonawców. W ofercie Wykonawca ma wskazać tych podwykonawców i część zamówienia, które im powierzy. Zamawiający nie wymaga, aby podwykonawcy wykazali się określonym doświadczeniem przy realizacji robót, które Wykonawca zamierza im powierzyć. Z drugiej jednak strony Wykonawca musi mieć na uwadze, że to On odpowiada za realizację zamówienia zgodnie z zawartą umową, za działania podwykonawców odpowiada jak za swoje (§ 9 ust. 1 wzoru umowy) oraz odpowiada za obsługę gwarancyjną Zamawiającego. Jeżeli podwykonawca źle zamontuje urządzenie, to w efekcie końcowym koszty usunięcia wad i usterek wobec Zamawiającego poniesie Wykonawca, a nie podwykonawca (§ 23 wzoru umowy). Ponadto Wykonawca musi mieć na uwadze treść § 9 i 10 wzoru umowy określającego warunki zawarcia umowy z podwykonawcą w szczególności w zakresie uzyskania zgody Zamawiającego na tę umowę.

**Pytanie 2:**

W projekcie w opisie widnieje centralny sterownik inteligentny zlokalizowany w recepcji. W specyfikacji urządzeń nie występuje. Pytamy, czy zamawiający będzie wymagał zamontowania w/w urządzenia.

**Wyjaśnienia do pyt. nr 2:**

W opisie błędnie opisano centralny sterownik w pom. Recepcji. Wszystkie urządzenia należy wycenić zgodnie ze specyfikacją urządzeń oraz rysunkami wykonawczymi. Zamawiający nie wymaga zamontowania centralnego sterownika.

**Pytanie 3:**

W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) w pkt 1.3 występuje GHP model U-20GE2E5, natomiast w pkt 2.4 jest model GHP U-25GE2E5. Pytamy, który z modeli ma być zamontowany.

**Wyjaśnienia do pyt. nr 3:**

Zamontowane mają być urządzenia oznaczone U-20GE2E5 lub równoważne zgodnie z pkt. 1.3 tej specyfikacji oraz zgodnie z dokumentacją projektową.

**WOJ T**  
*mgr Adam Piątkowski*