



POWIATOWA STACJA  
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA  
DLA POWIATÓW BIESZCZADZKIEGO I LESKIEGO  
W USTRZYKACH DOLNYCH

URZĄD GMINY SOLINA  
z/s. w Połańczyku

2018-11-02 13<sup>08</sup>

1150 zat. [signature]  
Popis [signature]

ul. 29 Listopada 53  
38 – 700 Ustrzyki Dolne

tel. / fax. ( 0-13 ) 461-28-06  
e-mail: [psse.ustrzykidolne@pis.gov.pl](mailto:psse.ustrzykidolne@pis.gov.pl)

NIP 689 – 11 -60-724  
Regon 370488176

PSK.443.8.19.2018

Ustrzyki Dolne, 2018-11-02

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**  
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego  
w Ustrzykach Dolnych

**KOMUNIKAT**  
**W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI**  
**Z WODOCIĄGU MYCZKOWCE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Myczkowce, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Myczkowce, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi (picia, utrzymywania higieny osobistej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców).

W pobranej próbce wody pobranej dnia 30.10.2018 r. przez przedstawiciela SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie z sieci wodociągu Myczkowce stwierdzono, iż w zakresie parametrów mikrobiologicznych – Bakterie grupy coli oraz Escherichia coli, badana próbka wody nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294).

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym, osoby z osłabioną odpornością, rodzice/opiekunowie niemowląt i małych dzieci, korzystając z wody wodociągowej zachowali szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**  
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego  
w Ustrzykach Dolnych

lek. med. Wiktor Fidor

## DECYZJA

Na podstawie:

- art. 4, art. 27 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2017 poz. 1261 z późn. zm.),
- § 3, § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294),
- art. 5 ust.1, art.12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328),
- art. 104, art. 108 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.)

oraz po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody przeznaczonej do spożycia pobranych w dniu 30.11.2018 r. z wodociągu Myczkowce o produkcji wody od 100 -1000 m<sup>3</sup>/d w punkcie zgodności w Szkoła Podstawowa w Myczkowcach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Myczkowce  
o produkcji wody od 100 -1000 m<sup>3</sup>/d

i nakazuje

Hotelowi Solina SPA w Myczkowcach, 38-623 Uherce Mineralne  
prowadzonemu przez Elbest Sp. z o.o.

- 1) podjęcie skutecznych działań naprawczych polegających na wyeliminowaniu mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągu Myczkowce, tak aby woda była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, tj. spełniała wymagania określone w części A, tabela nr 1, lp. 1 oraz w części C, tabela nr 1, lp. 1, załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294),
- 2) poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi,
- 3) zapewnić użytkownikom przedmiotowego urządzenia wodociągowego zdatną wodę do spożycia konfekcjonowaną lub z awaryjnego źródła zaopatrzenia.

Decyzji niniejszej na podstawie art. 108 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017, poz.1257 z późn. zm.) **nadaje rygor natychmiastowej wykonalności**, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

## UZASADNIENIE

W dniu 30.10.2018 r. w ramach wewnętrznej kontroli zakładu w zakresie parametrów grupy A pobrano do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Myczkowce w punkcie zgodności – Szkoła Podstawowa w Myczkowcach.

Przeprowadzone badania wody przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o. o. w Pszczynie wykazały, że woda ta w zakresie parametrów mikrobiologicznych, nie odpowiada wymogom określonym w załączniku Nr 1, w części A, tabela nr 1, lp. 1 oraz w części C, tabela nr 1, lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), co udokumentowano w powiadomieniu o przekroczeniu nr 12660637 oraz 12660638.

W badanej próbce wody stwierdzono obecność Bakterii grupy coli w ilości 9 jkt/100 ml. oraz Escherichia coli w ilości 12 jkt/100 ml.

Wg przytoczonych wyżej przepisów prawa wynika, że w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie mogą występować w/w wymienione mikroorganizmy.

Badania próbki wody przeprowadzone są zgodnie z wymaganiami systemu zapewnienia jakości według zwalidowanych metod.

Niniejszą decyzję Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych wydaje celem podjęcia działań naprawczych oraz poinformowania konsumentów o zaistniałej sytuacji.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz na podstawie cytowanych aktów prawnych należało orzec jak w sentencji.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności decyzji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**  
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego  
w Ustrzykach Dolnych  
**lek. med Wiktor Fidor**

Otrzymują:

1. Hotel Solina SPA  
Myczkowce, 38-623 Uherce Mineralne
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Solina
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Sekcja Żywności i Żywienia w/m
4. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w/m