

Polańczyk, dnia 19-06-2017

WS.271.5.2017
GMINA SOLINA
38-610 POLAŃCZYK
ul. Wiejska 2
NIP 6881245181

Do wszystkich

Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej „ustawą P.Z.P, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy do realizacji zadania pn.: **„Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami, urządzeniami technicznymi i towarzyszącymi w miejscowości Solina”**.

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego podaje się zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy P.Z.P treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie:

W oparciu o dokonane w terenie badania geologiczne sondą lekką, stwierdzamy że w miejscach planowanych przewiertów sterowanych zachodzi konieczność wykonania przewiertów sterowanych systemem skalnym. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o załączenie dokumentacji geologicznej z przedmiotowej inwestycji na stronie internetowej Zamawiającego. Zamieszczona dokumentacja przetargowa nie zawiera dokumentacji geologicznej i nie wskazuje na możliwość występowania trudnych warunków geologicznych. Opisana w taki sposób dokumentacja może wprowadzać potencjalnych wykonawców w błąd oraz narażać ich na rażące straty, szczególnie w zakresie konieczności wykonania robót metodą bezwykopową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że nie posiada dokumentacji geologicznej dotyczącej w/w zadania.

Do oferty należy wycenić roboty zgodnie z założeniami projektowymi w gruncie kategorii III-IV.

W O J T
mgr Adam Piątkowski