

**GMINA SOLINA**  
38-610 POLAŃCZYK  
ul. Wiejska 2  
NIP 6881245181

**Do wszystkich**

**Wykonawców**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej „ustawą P.Z.P, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy do realizacji zadania pn.: „Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Polańczyk”.

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego podaje się zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy P.Z.P treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

**Zapytanie:**

Prosimy o przedstawienie analizy fizyko – chemicznej wody surowej

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie jest w posiadaniu analizy fizyko – chemicznej wody surowej, badania prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura Jasło.

**Zapytanie:**

Czy Inwestor dopuszcza zmianę w technologii ultrafiltracji, polegającą na zastosowaniu innej konfiguracji przepływu wody przez membranę (konfiguracja inside-->outside w miejsce konfiguracji outside-->inside) ?

**Odpowiedź:**

Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiORB załączoną do SIWZ.

**Zapytanie:**

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie pokrycia zabezpieczającego zbiornik na wodę pitną w kolorze czarnym, czy podtrzymuje wymóg zastosowania kolorów nieagresywnych? Jeśli podtrzymuje wymóg, prosimy o wyszczególnienie dopuszczalnych kolorów pokrycia zewnętrznej warstwy zbiornika.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania kolorów nieagresywnych, obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych.

**Zapytanie:**

Czy Inwestor dopuszcza zmianę usytuowania lampy UV (powierzchniowej) z centralnej na mimośrodową oraz założenie w centralnej części zbiornika króćca oddechowego z siatką antyinsektową?

**Odpowiedź:**

Tak.

W O J T  
  
mgr Adam Piątkowski