

**Do wszystkich
Wykonawców**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej „ustawą P.Z.P, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy do realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz - ETAP II”.

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego podaje się zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy P.Z.P treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

- W projekcie tłocznie zaproponowane są w korpusach BETON, natomiast pompownie w PEHD.

Czy Inwestor w celu ujednoczenia dopuszcza wykonanie korpusów pompowni z betonu wibroprasowanego klasy C 35/45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150, w średnicy wew fi1500 dla P2 i fi 2000 dla P7 – korpus z w/w materiału może być posadowiony w terenie jezdnym o obciążeniu do 40T bez dodatkowych zabezpieczeń, nie wymaga stosowania dodatkowych płyt dociążających i kotwiących co automatycznie zabezpiecza i dociąża zbiornika przed wyporem wód gruntowych ?

odpowiedź:

Tak, Inwestor dopuszcza jako rozwiązanie równoważne obudowę pompowni z betonu wibroprasowanego zgodnie z zapisami pkt. 3.4 (Materiały, rozwiązania równoważne) SIWZ.

W O J T

.....
mar. Adam Piatkowski.....

(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)