



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 53
38-700 Ustrzyki Dolne**

Ustrzyki Dolne, dnia 27.03.2025.r.

PSK.9011.4.5.2025

Wójt Gminy Solina
ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk

OCENA OBSZAROWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie gminy Solina w 2024 r.

Na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych w oparciu o wyniki prowadzonej w ramach nadzoru bieżącego kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące wody przeznaczonej do spożycia dokonał obszarowej oceny jakości wody na terenie gminy Solina.

1. Wodociągi w gminie Solina:

Lp.	Nazwa wodociągu	Wielkość produkcji wody m ³ /d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Końcowa roczna ocena jakości wody w 2024 r.	Przekroczenia wartości parametrów w 2024 r.
1.	Polańczyk	280	1600	Odpowiada wymaganiom	Nie stwierdzono
2.	Solina – Osiedle	40	400	Odpowiada wymaganiom	Nie stwierdzono
3.	Wołkowyja	37,5	300	Odpowiada wymaganiom	Nie stwierdzono
4.	Górzanka	35	220	Odpowiada wymaganiom	Nie stwierdzono
5.	Rybne	34	340	Odpowiada wymaganiom	Nie stwierdzono
6.	Bukowiec	34	340	Odpowiada wymaganiom	Nie stwierdzono
7.	Terka	5	90	Odpowiada wymaganiom	Nie stwierdzono
8.	Zawóz	5	200	Odpowiada wymaganiom	Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C Bakterie grupy coli

9.	Werlas	5	30	Odpowiada wymaganiom	Nie stwierdzono
10.	Bereźnica	5,5	217	Odpowiada wymaganiom	Nie stwierdzono
11.	Wola Matiaszowa	50	50	Odpowiada wymaganiom	Nie stwierdzono
12.	Myczkowce	150	800	Odpowiada wymaganiom	Nie stwierdzono

2. Jakość wody

W 2024 r. mieszkańców gminy Solina zaopatrywało 12 wodociągów dostarczających zbiorowo wodę przeznaczoną do spożycia. Administratorem 11 wodociągów jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Polańczyku, natomiast 1 wodociągu właścicielem jest Elbest Sp. z o.o., natomiast administratorem tego wodociągu jest Hotel Solina SPA w Myczkowcach. W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratorów wodociągów w 2024 r. pobrano łącznie 42 próbki wody do badań w ramach monitoringu grupy A oraz 2 próbki wody w ramach monitoringu grupy B.

Sprawozdania z badań wykonywane w ramach wewnętrznej kontroli jakości na bieżąco przekazywane były Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych. Częstotliwość badań była zgodna z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych.

W wyniku przeprowadzonych badań jakości wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratorów w wodzie wodociągu Zawóz stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej normy parametru ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C oraz występowanie Bakterii grupy coli w ilości 9 jtk/100ml. Podjęte przez administratora sieci wodociągowej działania naprawcze doprowadziły do poprawy jakości wody.

Do dezynfekcji wody w w/w wodociągach stosowany jest podchloryn sodu.

W 2023 r. nie zgłaszano do tut. Inspektora niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody na obszarze gminy Solina. Nie zgłaszano także skarg w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3. Postępowanie administracyjne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych w związku przekroczeniem dopuszczalnej normy parametru ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C oraz w związku z występowaniem bakterii grupy coli w ilości mniejszej niż 10 jtk/100 przy wykluczeniu występowania E.coli oraz enterokoków wydał komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz decyzję na warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Zawóz. Natychmiastowe działania naprawcze doprowadziły do poprawy jakości wody i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych wydał komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Zawóz oraz decyzję o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

4. Ocena ryzyka zdrowotnego:

Oceny przydatności wody do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonuje na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Przesłane przez właścicieli wodociągów sprawozdania z badań wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu pomocne są przy ogólnej ocenie jakości wody oraz szacowaniu ryzyka zdrowotnego konsumentów.

W omawianym okresie stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C oraz występowanie bakterii grupy coli w ilości mniejszej niż 10 jtk/100 przy wykluczeniu występowania *E.coli* oraz enterokoków w sieci wodociągu Zawóz. Były to przekroczenia incydentalne a ich wartości nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W 2024 r. nie odnotowano zachorowań, których czynnikiem etiologicznym były zanieczyszczenia mikrobiologiczne lub chemiczne wody i nie było zgłoszeń dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożywaniem wody

Na koniec 2024 roku jakość wody we wszystkich wodociągach zaopatrujących gminę Solina spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz.2294) pod względem bakteriologicznym jak i fizyko – chemicznym.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Solina na koniec 2024 r. nie stanowiła ryzyka dla zdrowia ludzi.

lek. med. Wiktor Fidor
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Starosta Leski