




PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego  
w Ustrzykach Dolnych  
ul. 29 Listopada 53  
38-700 Ustrzyki Dolne

PSK.9020.1.191.2025



Ustrzyki Dolne, dnia 30.09.2025r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. 2024, poz. 572 z późn.zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych zmienia za zgodą strony swoją decyzję z dnia 05.09.2025 r. znak: PSK.9020.1.167.2025 wydaną na Elbest Sp. z o. o. Hotel Solina SPA Myczkowce, 38-623 Uherce Mineralne dotyczącą warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Myczkowce o produkcji wody od 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d w części dotyczącej terminu wykonania decyzji tj. doprowadzenia jakości wody w wodociągu Myczkowce o produkcji wody od 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d do wymagań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. 2017 poz. 2294) w zakresie dopuszczalnej wartości parametru trichlorometan (chloroform) – termin wykonania w/w decyzji zmienia się z dnia 30 września 2025 r. na dzień **31 października 2025 r.**

### UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2025 r. w ramach wewnętrznej kontroli zakładu zostały pobrane próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Myczkowce o produkcji wody od 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d z punktu zgodności – Stacja uzdatniania wody w Hotelu Solina SPA Myczkowce, 38-623 Uherce Mineralne. Przeprowadzone badania wody wykonane przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (sprawozdanie z badań nr 553953/25/SZC) wykazało ponadnormatywne stężenie trichlorometanu (chloroformu) na poziomie 33 µg/l przy obowiązującej normie 30 µg/l. W związku z przekroczeniem w/w parametru tut. Inspektor Sanitarny w dniu 20.08.2025r. znak PSK.9020.1.154.2025 wydał z urzędu zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nieodpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Myczkowce pod względem fizykochemicznym – chloroform.

W dniu 04.09.2025 r. Dyrektor Hotelu Solina SPA Myczkowce, 38-623 Uherce Mineralne poinformował o podjętych działaniach naprawczych oraz zwrócił się z prośbą o warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Myczkowce. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi przychylił się do wniosku Dyrektor Hotelu Solina SPA Myczkowce, 38-623 Uherce Mineralne i w dniu 05.09.2025 r. wydał decyzję znak PSK.9020.1.167.2025 na warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu Myczkowce określając dopuszczalną wartość trichlorometanu (chloroformu) na poziomie nie wyższym niż 33 µg/l z terminem wykonania do 30.09.2025 r.

Dnia 29.09.2025 r. Specjalista ds. rozliczeń w Hotelu Solina SPA Myczkowce, 38-623 Uherce Mineralne przedstawił sprawozdanie z badania wody wykonane przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (sprawozdanie z badań nr 721736/25/SZC), które wykazało ponadnormatywne stężenie trichlorometanu (chloroformu) na poziomie 31 µg/l przy obowiązującej normie 30 µg/l. Mając powyższe na uwadze zwrócił się on do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych z prośbą o przedłużenie terminu wykonania obowiązków wynikających z decyzji znak PSK.9020.1.167.2025 z dnia 05.09.2025r. Prośbę swą umotywował koniecznością przeprowadzenia dalszych prac naprawczych, które wymagają dodatkowego czasu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oceniając ryzyko zdrowotne oraz po przeanalizowaniu dokumentów sprawy przychylił się do wniosku strony, albowiem przemawia za tym słuszny interes strony, ustalając nowy termin wykonania obowiązku na dzień 31 października 2025 r.

### POUCZENIE

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy niezwłocznie zawiadomić tut. Inspektora. W razie niewykonania Decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Od niniejszej Decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał Decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego  
w Ustrzykach Dolnych  
lek. med Wiktor Fidor

Otrzymują:

1. Elbest Sp. z o. o. Hotel Solina  
Myczkowce, 38-623 Uherce Mineralne
2. A/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Solina