



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych

URZĄD GMINY SOLINA
z/s. w Polańczyku

2026 -08- 0 6

L.dz. 8490/2026 zał.
podpis dw

PSZ.9012.2.9.2026

Ustrzyki Dolne, 31.07.2026 r.

**Komunikat w sprawie nie używania wody przez ludzi z wodociągu zaopatrującego
Ośrodek EDEN RAJSKIE SPA RAJSKIE 26, 36-610 POLAŃCZYK z dnia
31.07.2026 r.**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje odbiorców wody z wodociągu zaopatrującego Ośrodek EDEN RAJSKIE SPA Rajskie 26, 38-610 Polańczyk, że w dniu 31.07.2026 r. wydał na podstawie sprawozdania z badań wody z dnia 22.06.2026 r. otrzymanych w dniu 29.07.2026 decyzję o braku przydatności wody do spożycia z ww. wodociągu. Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej 15.06.2026 r. (data wpływu sprawozdania do Inspektora Sanitarnego 29.07.2026 r.) wykazały przekroczenia parametru mikrobiologicznego:

Enterokoki – 1 jtk/100 ml (dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml).

Woda nie nadaje się do: picia, przygotowywania posiłków i napojów, produkcji lodu, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, higieny jamy ustnej oraz innych celów, w których mogłoby dojść do narażenia zdrowia konsumentów.

Woda może być używana wyłącznie do celów sanitarnych i porządkowych, takich jak spłukiwanie urządzeń sanitarnych.

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody aby w przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego niezwłocznie zgłosili się do swojego lekarza rodzinnego.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.

Wiktor Fidor

Państwowy Powiatowy



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 53 | 38-700 Ustrzyki Dolne
+48 13 461 28 06
adres e-mail: psse.ustrzykidolne@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-95226-65137-IGSHF-37

Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych

Ustrzyki Dolne, 2026-07-31

EDEN RAJSKIE SMAKI Sp. z o.o.
Rajskie 26, 38-610 Polańczyk

DECYZJA nr PSŻ.9020.2.9.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust.1, art. 27 ust. 1 oraz art. 37 ust.1, art. 37 ax ust.1 i ust. 3 pkt 4, ust.8, 9 i 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024, poz. 416 z późn.zm.), art. 104 , art. 108 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2025, poz.1691), art. 4a ust.1 pkt 1 i 2, art. 4c ust.1 pkt.1, art. 4p ust.1 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2024 poz. 757 z późn.zm.) § 3, § 21 ust. 1 pkt. 4, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), § 14 oraz załącznik nr 1 część A tabela 1 Lp. 2, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026, poz. 748) oraz po zapoznaniu się z sprawozdaniem z badań nr LJ/3883/W/2056/26 z dnia 22.06.2026 r., (data wpływu do tut. Inspektora 29.07.2026 r.) pobranych próbek wody w dniu 15.06.2026 r. z wodociągu zaopatrującego mieszkańców Ośrodka Wypoczynkowego EDEN RAJSKIE SPA Rajskie 26, 28-610 Rajskie

I. STWIERDZA

Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zaopatrującego mieszkańców Ośrodka Wypoczynkowego EDEN RAJSKIE SPA Rajskie 26, 38-610 Rajskie z uwagi na stwierdzoną niezgodność z wartością parametryczną parametru mikrobiologicznego Enterokoki w ilości 1 jtk/100 ml przy wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml

II. NAKAZUJE

1. Zaprzestania używania wody z ww. wodociągu do spożycia, przygotowania posiłków i napojów, produkcji żywności, mycia owoców i warzyw spożywania na surowo, produkcji lodu, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, higieny jamy ustnej oraz innych celów, w których użycie wody mogłoby skutkować narażeniem konsumentów na zagrożenie zdrowotne.
2. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców (konsumentów) wody o braku przydatności wody do spożycia oraz o ograniczeniach w korzystaniu z wody, zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.
3. Zapewnić odbiorcom przedmiotowego urządzenia wodociągowego zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, spełniającej wymagania jakościowe określone w obowiązujących przepisach.
4. Niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu ustalenie przyczyny zanieczyszczenia mikrobiologicznego oraz przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w szczególności dokonać przeglądu ujęcia, urządzeń wodociągowych, sieci, a także przeprowadzić płukanie i dezynfekcję elementów systemu zaopatrzenia w wodę, jeżeli wyniki ustaleń będą tego wymagać.

5. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych plan działań naprawczych zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody do spożycia przez ludzi.
6. Po zakończeniu działań naprawczych, należy wykonać badania jakości wody z ww. wodociągu w tym samym punkcie poboru w zakresie kwestionowanych parametrów mikrobiologicznych i przekazać je Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w dniu ich otrzymania. Zakres badań powinien obejmować co najmniej parametry mikrobiologiczne tj. *Escherichia coli*, enterokoki kałowe, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Sprawozdanie z powtórnego badania wody, której jakość będzie odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych celem wydania decyzji administracyjnej, stwierdzającej przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Niniejsza decyzja w punktach 1, 2, 3 i 4 zamieszczonych w części II decyzji z mocy art.108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego jest natychmiast wykonalna ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

Wykonanie decyzji w pkt. 5 w terminie 2 dni od czasu otrzymania niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

29 lipca 2026 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych wpłynęło sprawozdanie z badań nr LJ/3883/W/2056/26 z dnia 22.06.2026 sporządzone przez Laboratorium PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 38-200 Jasło, dotyczące próbki wody uzdatnionej pobranej 15 czerwca 2026 r. z punktu poboru: kran w kuchni w Ośrodku Wypoczynkowym EDEN, Rajskie 26, 38-610 Polańczyk.

Ze sprawozdania wynika, że w zakresie wykonanych oznaczeń stwierdzono obecność bakterii *Enterokoki* w ilości 1 jtk/100 ml przy wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml, określonej w załącznik nr 1 część A tabela 1 Lp. 2, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych dokonał oceny zagrożenia na podstawie dostępnego materiału dowodowego tj. sprawozdania z badania wody, informacji o punkcie poboru próbki, rodzaju badanej wody oraz znaczenia stwierdzonych parametrów dla oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, w okolicznościach niniejszej sprawy nie jest wystarczające wydanie wyłącznie decyzji o niezgodności z wartością parametryczną. Z uwagi na charakter mikrobiologiczny niezgodności oraz konieczność ochrony zdrowia konsumentów, wodę należy czasowo uznać za niezdadną do użycia do celów spożywczych i higienicznych. Z tego względu stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i wprowadzono ograniczenia w korzystaniu wody do czasu usunięcia przyczyn niezgodności oraz potwierdzenia właściwej jakości wody wynikami badań kontrolnych.

Zgodnie z art. 37 ax ust. 3 pkt. 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza, w drodze decyzji, brak przydatności wody do spożycia w przypadku niezgodności z wartością parametryczną parametru mikrobiologicznego

oraz gdy woda do spożycia jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów, jednocześnie wskazując, po dokonaniu oceny tego zagrożenia, czy woda może być przeznaczona do innych celów.

Z kolei art. 37 ax ust. 9 tej ustawy stanowi, że w przypadku braku przydatności wody organ nakazuje podjęcie przez dostawcę wody działań naprawczych oraz opiniuje termin realizacji tych działań.

Art.37 ax ust.10 nakłada na organ obowiązek przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) komunikatu skierowanego do konsumentów.

Zgodnie z art.27 ust.1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji, usunięcie w określonym terminie stwierdzonych uchybień.

Na dzień wydania niniejszej decyzji tj. 31 lipca 2026 r. wymagania jakościowe dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi .

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz na podstawie cytowanych aktów prawnych należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wiktor Fidor
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ustrzykach Dolnych
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik: Komunikat w sprawie nie używania wody przez ludzi z dnia 31.07.2026r.

Otrzymuje:

1. Eden Rajske Smaki Sp. z o.o.
Rajske26, 38-610 Polańczyk
2. Wójt Gminy Solina
ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów
4. Aa.

